

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TTYT HUYỆN PHÙ MỸ

Số: /TTYT-TCHC

V/v thông báo mời chào giá Máy
điều hòa cho Trung tâm y tế
huyện Phù Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Mỹ, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý đơn vị, Công ty tham gia chào giá

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua máy điều hòa cho các khoa, phòng, trạm y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của TTYT huyện Phù Mỹ.

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ thông báo mời quý công ty, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện và nhu cầu tham gia chào giá Máy điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, Chi tiết danh mục cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Máy điều hòa 1HP	Bộ	04	Chi tiết như phụ lục kèm theo
2	Máy điều hòa 2HP	Bộ	03	

- Yêu cầu đối với đơn vị tham gia chào giá (Trọn gói): Giá chào phải bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế VAT, phí, lệ phí theo quy định, vật liệu phụ, công lắp đặt, chi phí vận chuyển và bàn giao hoàn thành tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ. Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu. Yêu cầu hiệu lực báo giá tối thiểu trong vòng 60 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian nhận báo giá tại văn bản này.

- Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp đến bộ phận văn thư Bệnh viện hoặc gián tiếp theo đường bưu điện nhưng phải đảm bảo nhận trước thời gian yêu cầu là trước 10 giờ 30 phút, ngày 17/5/2024.

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Địa chỉ: 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Văn thư).

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ - 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Điện thoại: 02563855219).

Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ trân trọng thông báo để quý đơn vị, công ty được biết và hợp tác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Học

Phụ lục
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số /TTYT-TCHC ngày /5/2024
của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ)

1. Yêu cầu chung của thiết bị:

+ Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau, hàng hóa do nhà thầu chào phải nêu rõ chủng loại, model, xuất xứ, thông số kỹ thuật...

2. Yêu cầu về cấu hình và thông số kỹ thuật cụ thể:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

S TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điều hòa treo tường 1 HP (Bao gồm các phụ kiện, vận chuyển và công lắp đặt)	Loại máy lạnh: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Kiểu dáng: Máy lạnh treo tường Công suất: 1 HP Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 1400 BTU Tốc độ làm lạnh trung bình: 8800 BTU Tốc độ làm lạnh tối đa: 9200 BTU Công nghệ Inverter: Có Inverter Làm lạnh nhanh: Có Khả năng lọc khí: Bộ lọc PM 2.5 Khử mùi: Không khử mùi Chế độ gió: Tự động xoay lên xuống, trái phải tùy chỉnh tay Chế độ hẹn giờ: Hẹn giờ bật tắt máy 24 tiếng, chế độ hẹn giờ tự động, cài đặt thời gian tắt mở thực Tự chẩn đoán lỗi: Có Tự khởi động lại sau khi có điện: Có Xua muỗi: Không Khả năng hút ẩm: Không Lưu lượng gió dàn lạnh: 7.8 / 6.7 / 5.0 / 4.3 m ³ /phút Lưu lượng gió dàn nóng: 27 m ³ /phút Độ ồn trung bình (dB) : 29 dB Độ ồn dàn lạnh: - / 38 / 33 / 29 / 27 dB Độ ồn dàn nóng: 50 dB Gas sử dụng: Gas R32 Phạm vi hiệu quả: dưới 15 m ² Tiêu thụ điện: 0.92 kW/h Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 756 x 265 x 184 mm Kích thước dàn nóng (RxSxC): 717 x 495 x 230 mm Khối lượng dàn lạnh: 7.4 kg Khối lượng dàn nóng: 20.1 kg Kích thước thùng dàn lạnh: 825 x 345 x 245 mm Kích thước thùng dàn nóng: 839 x 532 x 324 mm Khối lượng thùng dàn lạnh: 8,6 kg Thời gian bảo hành cục lạnh: 2 năm Thời gian bảo hành cục nóng: Máy nén 10 năm	Bộ	04

2	<p>Máy điều hòa treo tường 2 HP (Bao gồm các phụ kiện, vận chuyển và công lắp đặt)</p>	<p>Loại máy lạnh: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Kiểu dáng: Máy lạnh treo tường Công suất: 2 HP Tốc độ làm lạnh tối thiểu: 3000 BTU Tốc độ làm lạnh trung bình: 17000 BTU Tốc độ làm lạnh tối đa: 18000 BTU Công nghệ Inverter: Có Inverter Làm lạnh nhanh: Có Khả năng lọc khí: Bộ lọc PM 2.5 Khử mùi: Không khử mùi Chế độ gió: Tự động xoay lên xuống, trái phải tùy chỉnh tay Chế độ hẹn giờ: Hẹn giờ bật tắt máy 24 tiếng, chế độ hẹn giờ tự động, cài đặt thời gian tắt mở thực Tự chẩn đoán lỗi: Có Tự khởi động lại sau khi có điện: Có Xua muối: Không Khả năng hút ẩm: Không Lưu lượng gió dàn lạnh: 13.0 / 11.0 / 7.2 / 5.0 m³/phút Lưu lượng gió dàn nóng: 31 m³/phút Độ ồn trung bình (dB) : 32 dB Độ ồn dàn lạnh: - / 45 / 40 / 32 / 26 dB Độ ồn dàn nóng: 53 dB Gas sử dụng: Gas R32 Phạm vi hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 - 80m³) Tiêu thụ điện: 1.84 kW/h Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 837 x 308 x 189 mm Kích thước dàn nóng (RxSxC): 770 x 545 x 288 mm Khối lượng dàn lạnh: 8.4 kg Khối lượng dàn nóng: 27.5 kg Kích thước thùng dàn lạnh: 897 x 390 x 254 mm Kích thước thùng dàn nóng: 920 x 593 x 388 mm Khối lượng thùng dàn lạnh: 9,7 kg Thời gian bảo hành cục lạnh: 2 năm Thời gian bảo hành cục nóng: Máy nén 10 năm</p>	Bộ	03
---	--	---	----	----