

SỐ: /TTYT-KD  
V/v báo giá gói thầu: Lắp đặt hệ thống  
khí oxy cho Khoa Cấp cứu - Hồi sức  
tích cực và Chống độc (Mã 04.2024)

Phù Mỹ, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Lắp đặt hệ thống khí oxy cho Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Mã 04.2024), để phục vụ công tác điều trị của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Địa chỉ: 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. Số điện thoại: 0256.3855.219

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế/Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Địa chỉ: 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến trước 14 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2024.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ và các chi phí khác có liên quan ... đến tận Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.

3. Yêu cầu về báo giá

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng

Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thái Học**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ**  
**Gói thầu: Lắp đặt hệ thống khí oxy cho Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Mã 04.2024)**

(Kèm Công văn số /TTYT-KD ngày /4/2024 của TTYT huyện Phù Mỹ)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
<b>I.</b>	<b>Chi phí mua vật tư lắp đặt</b>			
1	Ống đồng	Ø10, Dày 1mm	Mét	45
2	Nối chân 13-loe ống đồng	Ø10	Cái	6
3	Tê hàn ống đồng	Ø10	Cái	15
4	Co hàn ống đồng	Ø10	Cái	10
5	Nối hàn ống đồng	Ø10	Cái	15
6	Cùm ống omega	Ø21	Cái	50
7	Tắc kê 6 + vít		Bộ	80
8	Ổ khí y tế	Tiêu chuẩn sản xuất: BS 5682/EN ISO 9170-1; Đường kính ổ khí: Ø 43 mm.	Bộ	6
9	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm	Tiêu chuẩn sản xuất: EN 13220:1998, ISO15002:2008	Bộ	6
10	Van gạt đồng	Ø13	Cái	2
11	Que hàn bạc		Que	15
<b>II.</b>	<b>Chi phí Nhân công lắp đặt</b>		Hệ thống	1